


GT Uchwyt do przewodu w izolacji wysokonapięciowej HVIC



Opis	Średnica Ø [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do przewodów w izolacji wysokonapięciowej, z gwintem M8	(23-27)	StZn	2 szt. M6x16	590212
	(23-27)	Inox		590213

- Zastosowanie: montaż przewodu w izolacji wysokonapięciowej do ściany lub konstrukcji.




GT Uchwyt do przewodu w izolacji wysokonapięciowej na podstawie HVIC



Opis	Średnica Ø [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do przewodów w izolacji wysokonapięciowej	(23-27)	StZn	M8x25	590312
	(23-27)	Inox	2 szt. M6x16	590313

- Zastosowanie: montaż przewodu w izolacji wysokonapięciowej do konstrukcji metalowych.




GT Obejma do przewodu w izolacji wysokonapięciowej HVIC



Opis	Średnica ØD [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do przewodów w izolacji wysokonapięciowej	≤ 100	Inox/StZn	M8x25	595013
	≤ 160	Inox/StZn	2 szt. M6x16	595113
	≤ 300	Inox/StZn		595213

- Zastosowanie: montaż przewodu w izolacji wysokonapięciowej do profili okrągłych.




GT Uchwyt betonowy do przewodu w izolacji wysokonapięciowej HVIC



Opis	Średnica Ø [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do przewodów w izolacji wysokonapięciowej	(23-27)	PI/StZn	M8x25 2 szt. M6x16	590419

- Zastosowanie: montaż przewodu w izolacji wysokonapięciowej na dachach płaskich.



GT Zacisk do montażu przewodu w izolacji wysokonapięciowej HVIC na maszt



Opis	Długość L [mm]	Materiał	Kod
do przewodów w izolacji wysokonapięciowej	380	PI	599918

- Zastosowanie: montaż przewodów w izolacji wysokonapięciowej na maszcie izolowanym.

