


## GT Komplet uziomów Ø16 mm - szybki montaż



| Opis                      | Wymiar [mm]  | Materiał | Kod    |
|---------------------------|--------------|----------|--------|
| komplet uziomu ze złączem | L-3000 / Ø16 | StZn     | 231612 |
| komplet uziomu ze złączem | L-4500 / Ø16 | StZn     | 232612 |
| komplet uziomu ze złączem | L-6000 / Ø16 | StZn     | 233612 |
| komplet uziomu ze złączem | L-7500 / Ø16 | StZn     | 234612 |

- Komplet uziomu ze złączem = 216012 + 226612 + 112212.
- Zastosowanie: instalacje odgromowe, uziemienia oraz wyrównania potencjałów.
- Grubość powłoki cynku zgodnie z PN-EN ISO 1461: ≤ 70 mikrometrów (µm).
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.




## GT Komplet uziomów Ø16 mm z głowicą - szybki montaż



| Opis                                | Wymiar [mm]  | Materiał | Kod    |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------|
| komplet uziomu ze złączem i głowicą | L-3000 / Ø16 | StZn     | 241612 |
| komplet uziomu ze złączem i głowicą | L-4500 / Ø16 | StZn     | 241712 |
| komplet uziomu ze złączem i głowicą | L-6000 / Ø16 | StZn     | 241812 |
| komplet uziomu ze złączem i głowicą | L-7500 / Ø16 | StZn     | 241912 |

- Komplet uziomu ze złączem i głowicą = 216012 + 226612 + 111212 + 220411.
- Zastosowanie: systemy odgromowe, oraz wyrównanie potencjałów.
- Grubość powłoki cynku zgodnie z PN-EN ISO 1461: ≤ 70 mikrometrów (µm).
- Zgodnie z normą: PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.



## GT Szpic do uziomu



| Opis         | Wymiar [mm] | Materiał | Kod    |
|--------------|-------------|----------|--------|
| szpic uziomu | 16          | StZn     | 216512 |
| szpic uziomu | 16          | Inox V4A | 216515 |
| szpic uziomu | 18          | StZn     | 218512 |
| szpic uziomu | 18          | Inox V4A | 218515 |
| szpic uziomu | 20          | StZn     | 220512 |
| szpic uziomu | 20          | Inox V4A | 220515 |

- Zastosowanie: zakończenie uziomów z trzpieniem.

