

Narzędzia do testowania
DIGI CHECK PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LCD
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	DIGI CHECK PRO
Nr zam.	9918870000
Wykonanie	2-biegunowy tester napięcia typu 1152
GTIN (EAN)	4032248405756
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia do testowania
DIGI CHECK PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	287 mm	Szerokość (cale)	11,299 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Głębokość	68 mm	Głębokość (cale)	2,677 inch
Ciężar	290 g	Waga netto	444 g

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Bezpiecznik RDC	Wybierane obciążenie pozwala na świadome wyzwalanie bezpiecznika różnicowoprądowego 30mA	Napięcie znamionowe, min.	0.30 V
Odporność na napięcie szczytowe	8 kV	Pomiar częstotliwości	Tak
Sprawdzanie izolacji	5 kV	Sprawdzanie przejścia	Tak - wizualne + akustyczne
Stopień ochrony	IP65	Temperatura pracy, max.	45 °C
Temperatura pracy, min.	-15 °C	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
Zakres częstotliwości, maks.	100 Hz	Zakres częstotliwości, min.	0 Hz
Zakres pomiaru napięcia/AC	5-690 V	kategoria obwodu pomiarowego	CATIV - 400V/ CAT III - 690V
napięcie znamionowe, maks.	690 V AC/DC	rezystancja wejścia napięcie	On operating the double switch $\geq 300 \text{ k}\Omega$
sprawdzono i zaaprobowano według	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Część 401)	wskaźnik	LCD

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Informacje produktowe

Tekst wskazówki dane do zamówienia	z kieszenią ze skaju
Tekst wskazówki Dane techniczne	Z brzęczykiem

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Approval/Certificate/Document of Conformity	9918870000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Narzędzia do testowania DIGI CHECK PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

