


ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Łączniki PAP1 – głowica T13 popychacz stalowy z rolką z tworzywa O11

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schemat łączenia	Opis
37-1030	PAP1T13PZ11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1031	PAP1T13PZ02 ➡		Zb (2NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1032	PAP1T13PX11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-1033	PAP1T13PY11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-1034	PAP1T13PW02 ➡		Zb (2NC)	działanie zależne równoczesne
37-1035	PAP1T13PW20		Zb (2NO)	działanie zależne równoczesne


• - punkty otw. skutecznego ➡ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,5$ [m/s]; $F_{min}=15$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PAP1 – głowica T31 popychacz stalowy i dźwignia pozioma z rolką z tworzywa O12,5

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schemat łączenia	Opis
37-1050	PAP1T31PZ11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1051	PAP1T31PZ02 ➡		Zb (2NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1052	PAP1T31PX11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-1053	PAP1T31PY11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-1054	PAP1T31PW02 ➡		Zb (2NC)	działanie zależne równoczesne
37-1055	PAP1T31PW20		Zb (2NO)	działanie zależne równoczesne


• - punkty otw. skutecznego ➡ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,0$ [m/s]; $F_{min}=7$ [N]; $F_{sk}=24$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PAP1 – głowica T32 popychacz stalowy i dźwignia pionowa z rolką z tworzywa O12,5

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schemat łączenia	Opis
37-1060	PAP1T32PZ11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1061	PAP1T32PZ02 ➡		Zb (2NC)	działanie niezależne (migowe)
37-1062	PAP1T32PX11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-1063	PAP1T32PY11 ➡		Zb (1NO+1NC)	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-1064	PAP1T32PW02 ➡		Zb (2NC)	działanie zależne równoczesne
37-1065	PAP1T32PW20		Zb (2NO)	działanie zależne równoczesne

• - punkty otw. skutecznego ➡ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,0$ [m/s]; $F_{min}=7$ [N]; $F_{sk}=24$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



TYP PAP1