

Seria A
AAP11 1.5 LI BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

**Rozdzielanie prądu sterującego**

Nasze specjalistyczne zaciski do rozdziłu potencjału AAP są idealne do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz do centralnego rozdziłu napięcia sterującego. Nasz nowy program maxGUARD umożliwia rozdział potencjału ze zintegrowanym, elektronicznym monitorowaniem obciążenia na najmniejszej przestrzeni montażu.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	AAP11 1.5 LI BL
Nr zam.	1988170000
Wykonanie	Modułowe złączki instalacyjne, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, Ciemnobieżowy
GTIN (EAN)	4050118372922
J. op.	50 Szt.

Seria A
AAP11 1.5 LI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	3,5 mm	Szerokość (cale)	0,138 inch
Wysokość	85,5 mm	Wysokość (cale)	3,366 inch
Głębokość	47 mm	Głębokość (cale)	1,85 inch
Głębokość wraz z szyną DIN	48 mm	Waga netto	8,253 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
--	--------	---	--------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	wciskany	Wskazówka montażowa	Szyna nośna
otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	TS 35

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Kolor	Ciemnobeżowy
kolor elementów uruchamiających	niebieski	Klasa palności wg UL 94	V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	1,5 mm ²	Napięcie znamionowe	500 V
Prąd znamionowy	17,5 A	prąd przy maks. przewodzie	17,5 A
Normy	IEC/EN 60947-7-1:2009	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus)	300 V	Napięcie rozm. C (cURus)	300 V
Napięcie rozm. D (cURus)	600 V	Nr certyfikatu (cURus)	E60693
Prąd rozm. B (cURus)	13 A	Prąd rozm. C (cURus)	13 A
Prąd rozm. D (cURus)	5 A	Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus)	14 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus)	26 AWG	Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)	14 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)	26 AWG		

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca	Tak	Liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1	liczba zacisków na poziom	6
Liczba potencjałów w rzędzie	1	poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie
Przyłącze PE	Nie	Szyna nośna	TS 35
Funkcja N	Nie	Funkcja PE	Nie
Funkcja PEN	Nie		

Seria A
AAP11 1.5 LI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

Długość odizolowania

8 mm

Przekrój przyłącza przewodu, drobny
drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa
sztucznego DIN 46228/4, przyłącze
pomiarowe, min.0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu,
wielodrutowy, przyłącze pomiarowe,
min.0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, min.0,5 mm²

Rodzaj przyłącza

PUSH IN

Wielkość ostrza

0,4 x 2,0 mm

kierunek podłączenia

u góry

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 26

przekrój przyłącza przewodu,
cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1,
złącze wymiarowane, min.0,5 mm²przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks.

AWG 14

Przekrój przyłącza przewodu, drobny
drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa
sztucznego DIN 46228/4, przyłącze
pomiarowe, maks.1 mm²Przekrój przyłącza przewodu,
wielodrutowy, przyłącze pomiarowe,
maks.1,5 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, maks.1,5 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, min. znamionowy
przekrój0,5 mm²Strefa zacisku, przyłącze znamionowe,
min.0,14 mm²Zakres przyłączeniowy, przyłącze
znamionowe, maks.1,5 mm²

liczba przyłączy

6

przekrój przyłącza przewodu,
cienkodrutowe z AEH DIN 46228/1,
złącze wymiarowane, maks.1,5 mm²przekrój przyłącza przewodu,
jednodrutowe maks. złącze
wymiarowane1,5 mm²

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A1

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC000897

eClass 6.2

27-14-11-20

eClass 9.1

27-14-11-20

Informacje produktowe

Tekst wskazówki Dane techniczne

Trwa certyfikacja

Tekst wskazówki akcesoria

Wszystkie warianty MultiMark (MM) = oznaczniki paskowe

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieApproval/Certificate/Document of
Conformity[DE_PT0205_20160620_005_ISSUE01.pdf](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)**Safety note**

Safety notice

[Safety Information](#)

Seria A
AAP11 1.5 LI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Rysunki

