

P 16, P 16R

przełączniki termobimetalowe



2129-180022



Wymiary (str. 332)

Zgodność z normą: PN-EN 60947-4-1.

Przełączniki termobimetalowe P 16

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy [A]	Rezystancja bimetalu [q]	Produkt
1/30	2129-010022	0,29-0,4	14,3	P 16 0,4
1/30	2129-020022	0,4-0,5	8,15	P 16 0,5
1/30	2129-030022	0,5-0,7	3,72	P 16 0,7
1/30	2129-040022	0,7-0,9	2,33	P 16 0,9
1/30	2129-050022	0,9-1,2	1,32	P 16 1,2
1/30	2129-060022	1,0-1,4	0,92	P 16 1,4
1/30	2129-070022	1,2-1,6	0,79	P 16 1,6
1/30	2129-080022	1,4-1,9	0,55	P 16 1,9
1/30	2129-090022	1,7-2,3	0,32	P 16 2,3
1/30	2129-100022	2,0-2,8	0,22	P 16 2,8
1/30	2129-110022	2,4-3,2	0,18	P 16 3,2
1/30	2129-120022	2,8-3,8	0,133	P 16 3,8
1/30	2129-130022	3,4-4,6	0,088	P 16 4,6
1/30	2129-140022	4,0-5,6	0,066	P 16 5,6
1/30	2129-150022	5,0-7,0	0,038	P 16 7
1/30	2129-160022	6,2-8,6	0,017	P 16 8,6
1/30	2129-170022	7,5-10,5	0,014	P 16 10,5
1/30	2129-180022	9,4-13,0	0,008	P 16 13

Przełączniki termobimetalowe z rygłem P 16R

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy [A]	Rezystancja bimetalu [q]	Produkt
1/30	2129-010032	0,29-0,4	14,3	P 16R 0,4
1/30	2129-020032	0,4-0,5	8,15	P 16R 0,5
1/30	2129-030032	0,5-0,7	3,72	P 16R 0,7
1/30	2129-040032	0,7-0,9	2,33	P 16R 0,9
1/30	2129-050032	0,9-1,2	1,32	P 16R 1,2
1/30	2129-060032	1,0-1,4	0,92	P 16R 1,4
1/30	2129-070032	1,2-1,6	0,79	P 16R 1,6
1/30	2129-080032	1,4-1,9	0,55	P 16R 1,9
1/30	2129-090032	1,7-2,3	0,32	P 16R 2,3
1/30	2129-100032	2,0-2,8	0,22	P 16R 2,8
1/30	2129-110032	2,4-3,2	0,18	P 16R 3,2
1/30	2129-120032	2,8-3,8	0,133	P 16R 3,8
1/30	2129-130032	3,4-4,6	0,088	P 16R 4,6
1/30	2129-140032	4,0-5,6	0,066	P 16R 5,6
1/30	2129-150032	5,0-7,0	0,038	P 16R 7
1/30	2129-160032	6,2-8,6	0,017	P 16R 8,6
1/30	2129-170032	7,5-10,5	0,014	P 16R 10,5
1/30	2129-180032	9,4-13,0	0,008	P 16R 13

Styczniki TSM 1 (str. 329)

OBUDOWY IZOLACYJNE PRZEMYSŁOWE

Swoboda wyposażenia



- > Te same zawiasy do różnych wielkości obudów
- > Swoboda montażu: mocowanie na zewnątrz i wewnątrz obudowy

● ● ● str. 262

> Infolinia: 801 133 084